

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. 33-04-19, e-mail: gorotdel.gpn@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Волгоград
(место составления акта)

« 26 » июля 20 18 г.
(дата составления акта)

14 ч. 30 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 003/34

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. им. Денисенко, 271

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя начальника ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области Ломакина В.С. № 003/34

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от «04» июля 2018 г.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Волгоградский энергетический колледж», ИНН 3447006093

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 17 » июля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 180 мин.
« 19 » июля 20 18 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин.
« 26 » июля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 час. 30 мин 17, 19 и 26 июля 2018 года

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» Трофименко Владимир Ильич путем направления уведомления, исх. № 361-4-9 от 04.07.2018 года и оригинала распоряжения № 003/34 от 04.07.2018 года, через канцелярию организации, полученных 05.07.2018 года

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Волгограда по пожарному

надзору – старший инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области майор внутренней службы Курохтанов Евгений Викторович; начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Волгоградской области Кортаев Владимир Сергеевич, старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Волгоградской области Воронцов Антон Александрович (свидетельство № НСОПБ № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.РУ.103 выдано Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности», продлено с 14.12.2014 г. по бессрочно)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» Трофименко Владимир Ильич и начальник АХО Кузубов Анатолий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Лицо допустившее нарушение
1.	На объекте не разработаны и не вывешены на видном месте схемы эвакуации людей при пожаре, выполненные в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 12.2.143-2009; ГОСТ Р 12.4.026- 2001; НПБ 160-97 (Нормы пожарной безопасности) «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» (имеющиеся схемы эвакуации не отражают место их размещения, а так же не верно обозначают местонахождение пожарных кранов и огнетушителей в жилых блоках общежития)	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Директор ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» Трофименко В.И.
2.	На объекте с ночным пребыванием людей (общежитие) не обеспечено наличие: средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	п. 9 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Директор ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» Трофименко В.И.
3.	На объекте защиты не организована, не реже 1 раза в год, перекачка пожарных рукавов, которыми укомплектованы пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения (ПК-6, ПК-15 и ряд других, рукава имеют потертости и отсутствуют следы перекачки)	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Директор ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» Трофименко В.И.
4.	Въездные ворота, северо-западный въезд со стороны ул. Кокандской, через кото-	п. 75 Правил противопожарного режима в РФ,	Директор ГБПОУ «Волгоградский

	рые осуществляется проезд на территорию объекта, не расчищены от земли и растительности.	утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	энергетический колледж» Трофименко В.И.
5.	Двери из жилых блоков ведущие на лестничные клетки не оборудованы устройствами для закрывания	ст. 4 Федерального закона от 22.07. 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 и п.п. «г» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 6.18*; 7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.2.2 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 г. № 109	Директор ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» Трофименко В.И.
6.	Все помещения не в полном объеме оборудованы знаками пожарной безопасности установленной формы такими как: «Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики»; «Звуковой оповещатель пожарной тревоги»; «Запрещается загромождать и (или) складировать»; «Направление к эвакуационному выходу»; «Пожарная лестница»; «Огнетушитель»; «Запрещается курить»; «Место курения».	п. 14, 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Директор ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» Трофименко В.И.
7.	Внутренне противопожарное водоснабжение, объекта защиты, находится в неработоспособном состоянии (напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах – МПА; расход «диктующего пожарного крана 0 л/с; давление у «диктующего» пожарного крана 0 МПА) (п. 1 таблицы № 2 протокол № 77 испытания работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу от 19.07.2018 года)	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;	Директор ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» Трофименко В.И.
8.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (поступление на ППКОП сигнала «Пожар» при срабатывании дымового пожарного извещателя (посредством воздействия имитатором дыма на дымовой извещатель – не соответствует)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Директор ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» Трофименко В.И.

	(п. 2 таблицы № 2 протокол № 76 испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре от 19.07.2018 года)		
9.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (включение звуковых оповещателей системы оповещения после срабатывания пожарных извещателей – не соответствует) (п. 4 таблицы № 2 протокол № 76 испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре от 19.07.2018 года)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Директор ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» Трофименко В.И.
10.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (измерение уровня звука от звуковых оповещателей во всех местах постоянного или временного пребывания людей (до/после сработки АПС – 47/63 дБ. – не соответствует) (п. 5 таблицы № 2 протокол № 76 испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре от 19.07.2018 года)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Директор ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» Трофименко В.И.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): --

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): --

нарушений не выявлено: --

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: *предписание № 003/34/1/1 от 26.07.2018 года; материалы представленные согласно п.13 распоряжения №003/34 от 04.07.2018 г.; протокол № 76 испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения,*